
Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Nicht bekannt/nicht vorhanden

Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer*innen:

- !! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur**
- !! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar.**
- !! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar.**
- !! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet.**
- !! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.**

Auf der Website wurde ein „responsive“ Web-Design umgesetzt.

Dokumente auf der Website:

Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt.

Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte.

Verlinkungen haben aussagekräftige Titel.

Multimedia Inhalte:

Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.

Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen.

Infos

Informationen für Teilnehmer mit Behinderungen:

Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft

Anreise

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

Eingang

Drehflügeltür

Merkmale:

Man kann die Tür mit einem Taster öffnen.

Es ist eine Glastür.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit

Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz.

Schiebetür

Merkmale:

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Falt-Tür

Fragen zur Falttür:

Ist die Tür mindestens 90 cm breit? Ja

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

Bewegungsflächen und Stellplätze:

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: Ja

Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: Ja

Bühne

Ausstattung:

!! Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne: **Nein**

Vorträge

Übersetzungen:

Wenn Kunden im Vorfeld ihren Bedarf bekanntgeben werden wir Gebärdensprachdolmetsch bereitstellen

Leichte Sprache und Einfache Sprache:

Wir bemühen uns Vorträge in Einfacher Sprache anzubieten

Wir bemühen uns Vorträge in Leichter Sprache anzubieten

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die WC-Tür geht nach außen auf.

Die WC-Tür ist leichtgängig.

Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.

Das WC ist mindestens 220x215 cm groß.

Anfahrbarkeit:

Links vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Rechts vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Höhe der WC-Schale:

Die WC-Schale befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Hinweise auf mögliche Mängel


Infos:



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Informationen über Barrierefreiheit auf Ihrer Homepage?

Hinweis: Sie haben nicht angegeben, dass Sie Informationen zur Barrierefreiheit auf Ihrer Veranstaltungshomepage angeben.

Eingang:



Mangel (nicht angekreuzt): kein Platz vor Schiebetür

Hinweis: Sie haben nicht angegeben ausreichend Platz vor Ihrer Schiebetür zu haben. Dies könnte ein Problem darstellen.

Veranstungsraum:



Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Keine Induktive Höranlage

Hinweis: induktive Höranlagen sollten bei größeren Veranstaltungen mittlerweile zur Standardausstattung gehören.

Bühne:




Mangel (nicht angekreuzt): Keine stufenlos zugängliche Bühne

Hinweis: Sie haben angegeben, dass Ihre Bühne nicht stufenlos erreichbar ist.

WC:

Mangel (nicht angekreuzt): Seifenspender und Handtücher (Papierhandtücher) sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar: K.A



Hinweis: Sie haben nicht angegeben, Seifenspender und Papierhandtücher in geeigneter Höhe zu haben. Bedenken Sie bitte, dass 110 cm dafür eine optimale Höhe ist.

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)